

Stadt Mainburg - Feuerbeschau- Marktplatz 1-4 84048 Mainburg Tel: 08751/704-152		Merkblatt für die „Mainburger Feuerwehrschießung“ Stand: 11-2020
--	---	---

Allgemeine Informationen:

Im Stadtgebiet Mainburg wurde zum 01.11.2010 die „Mainburger Feuerwehrschießung“ eingeführt.

Dieses Schließsystem kann in Zufahrtstoren oder Zugangstüren eingebaut werden, damit der Zugang für die Feuerwehr auf umzäunte Betriebsgelände gewährleistet ist. Außerdem kann dieses Schließsystem in Sperrpfosten von Feuerwehrzufahrten, bei Feuerwehraufzugssteuerungen, als Zugangsmöglichkeit für Aufzugsmaschinenräume, Technikräume und in ähnlichen Räumen als Profilzylinder eingebaut werden. Bei Sperrpfosten besteht die Möglichkeit Rundzylinderausführungen für den Einbau vorzusehen. Bei den genannten Einbaumöglichkeiten kann dieses Schließsystem von der Feuerwehr im Einsatzfall gesperrt werden.

Die Mainburger Feuerwehrschießung bietet den hohen Sicherheitsstandard üblicher Profilzylinder. Nur Verfügungsberechtigte sind im Besitz von Schlüsseln.

Die Schließzylinder sind mit einem roten an der Stirnseite eingravierten **F** gekennzeichnet.



Die Schließung ist auch als Bügelschloss erhältlich. Das **F** ist in den Körper der Bügelschlösser eingraviert.



Die Kennzeichnung ist für die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Hinweis auf das Schließsystem und ermöglicht den gewaltfreien Zutritt zum jeweiligen Grundstück.

Alternativ zum o.g. direkten Einbau dieses Zylinders ist es auch möglich, ein Schlüsselrohr (SR) neben dem Zugang einzubauen bzw. anzubringen. Dies ist dann mit einem Schloss der „Mainburger Feuerwehrschießung“ ausgestattet.

Schlüsselrohr (SR) mit Zylinder der Feuerwehrschießung:

Maße: ca. 50 mm Durchmesser und ca. 150 mm Länge
Das Gehäuse und der Deckel müssen aus nichtrostendem Metall sein. Die Einbauöffnung in der Wand kann durch eine Kernbohrung geschaffen werden. Alternativ gibt es auch Schlüsselrohre für die Aufputzmontage.



Die Schließzylinder der „Mainburger Feuerwehrschießung“ können nur über die Stadtverwaltung Mainburg bezogen werden.

**Ansprechpartner Stadt Mainburg
Sachgebiet Feuerbeschau
Marktplatz 1-4
84048 Mainburg
Tel: 08751-704-152
Fax: 08751-704-903
E-Mail: manfred.albrecht@mainburg.de**

Die Lieferzeit beträgt ca. 2 - 4 Wochen.

Der Einbau des Zylinders erfolgt ausschließlich durch den Bauhof der Stadt Mainburg.

Da es sich um eine gesicherte Schließanlage handelt, können Unberechtigte diese Schlüssel weder anfertigen noch kopieren. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in einem Schlüsselrohr nur untergeordnete Schlüssel hinterlegt werden dürfen, jedoch

keine Generalschlüssel oder Gebäudezugangsschlüssel!!!

Diese dürfen nur in alarmgesicherten Feuerwehrschrüsseldepots direkt vor Ort am Objekt hinterlegt werden.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass

- a) die Feuerwehren der Stadt Mainburg die Zugänge aufsperrern können,**
- b) bei Missbrauch oder Verlust die Stadt Mainburg Haftungsansprüche ausdrücklich ausschließt,**
- c) alle Kosten die im Zusammenhang mit der Beschaffung, des Einbaus und Verwendung dieses Schließsystems entstehen, vom Antragsteller/ Objekteigentümer getragen werden müssen.**

Damit Sie für ein Objekt die „Mainburger Feuerwehrschrließung“ verwenden können, müssen Sie einen Antrag stellen.

Diesen Antrag können Sie auf der Internetseite der Stadt Mainburg unter www.Mainburg.de > Rathaus & Verwaltung > Feuerbeschau > Feuerwehrschrließung > „Antrag Mainburger Feuerwehrschrließung“ downloaden.

Beispiele für die "Mainburger Feuerwehrschrließung":

